

.....

ИНСТРУКЦИЯ

за периодичността на измерване на Импеданса Z_s на контура „Фаза – защитен проводник”

Инструкцията е изготвена съгласно изискванията на НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, чл.200, ал.1,т.2 и на основание НАРЕДБА № 16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането, чл. 267,ал.2.

Лабораторните измервания се извършват с цел проверка на защитата срещу поражение от електрически ток в електрически уредби с напрежение до 1000V – ефективност на зануляването.

За стационарните електрически уредби измерването и оценката на Импеданса Z_s на контура „Фаза – защитен проводник” в обектите се провеждат най-малко веднъж на 5 години.

Измерванията се извършват само от юридически и физически лица, упълномощени от Изпълнителна агенция “Българска служба по акредитация”.

При промяни на вътрешната ел. инсталация на обектите, проверката на зануляването да се прави незабавно.

Управител:.....
(подпис, печат)